



ATEST HIGIENICZNY

B.BK.60110.0714.2023

HYGIENIC CERTIFICATE

ORYGINAL

NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH NIH – NATIONAL RESEARCH INSTITUTE

Wyrób / product: Rury i kształtki z polibutylenu PB 4237grau (grey) od fi 10 mm do fi 630 mm

Zawierający / containing: polibutylen PB 4237grau (grey) firmy LyondellBasell

Przeznaczony do / destined: montażu w sieciach i instalacjach do przesyłania wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi oraz do budowy instalacji technologicznych, przemysłowych, hydrotransportu, ogrzewania podłogowego i w studzienkach wodomierzowych

Wymieniony wyżej produkt odpowiada wymaganiom higienicznym przy spełnieniu następujących warunków / the above-named product is acceptable according to hygienic criteria with the following conditions:

Instalację służącą do przesyłania wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, przed oddaniem do użytku, należy przepłukać wodą w objętości zapewniającej jej całkowitą wymianę.

Atest higieniczny nie dotyczy parametrów technicznych wyrobów/ Hygienic certificate does not apply to technical parameters of the products.

Wytwórca / producer:

"ELPLAST+" Sp. z o.o.

44-336 Jastrzębie-Zdrój
ul. Niepodległości 8

Niniejszy dokument wydano na wniosek / this certificate issued for:

"ELPLAST+" Sp. z o.o.

44-336 Jastrzębie-Zdrój
ul. Niepodległości 8


Atest może być zmieniony lub unieważniony po przedstawieniu stosownych dowodów przez którąkolwiek stronę. Niniejszy atest traci ważność po 2026.05.30 lub w przypadku zmian w recepturze albo w technologii wytwarzania wyrobu.

The certificate may be corrected or cancelled after appropriate motivation. The certificate loses its validity after 2026.05.30 or in the case of changes in composition or in technology of production.

Data wydania atestu higienicznego: 30 maja 2023

The date of issue of the certificate: 30th May 2023

Kierownik
Zakładu Bezpieczeństwa Zdrowotnego
Środowiska


dr hab. Jolanta Solecka, prof. NIZP PZH-PIB